

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области  
к 2018 / 2019 учебному году**

Составлен «19» июля 2018г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:  
*(в соответствии с уставом образовательной организации)*  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 25»
2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*  
623850, Свердловской области, г.Ирбит, улица Елизарьевых, дом № 23 а.
3. Фактический адрес: 623850, Свердловской области, г.Ирбит, улица Елизарьевых, дом № 23 а.  
*(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)*
4. Год постройки здания 2013 год.  
*(при наличии нескольких зданий – перечислить)*
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  
Елена Николаевна Пшеницина, тел:8(34355)6-34-60
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 26 февраля 2018 года № 34-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Муниципального образования город Ирбит, к 2018/2019 учебному году»

*(полное наименование нормативного акта, дата, номер)*

**7. Комиссией в составе:**

**7.1. Председатель комиссии:**

Юдин Николай Вениаминович, первый заместитель главы администрации Муниципального образования город Ирбит

**7.2. Заместитель Председателя комиссии:**

Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием Муниципального образования город Ирбит

**7.3. Секретарь комиссии:**

Окулова Юлия Анатольевна, методист МКУ «Центр системы образования»

**7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):**

**от администрации Муниципального образования:**

Бердюгина Надежда Анатольевна, ведущий специалист отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Муниципального образования город Ирбит;

**от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:**

Старкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления образованием

Новикова Ирина Витальевна, методист МКУ «Центр системы образования», председатель Ирбитской городской организации Профсоюза работников образования и науки

**от Государственного пожарного надзора:**

Попов Андрей Сергеевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального образования, Байкаловского муниципального района УНД и профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области



от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов):

Белькова Марина Алексеевна, внештатный технический инспектор труда Ирбитской городской организации Профсоюза работников образования и науки

от территориального отдела **Федеральной службы войск национальной гвардии РФ** по Свердловской области:

Ерженкова Марина Александровна, инспектор Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области»

от полиции:

от территориального отдела **Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД РФ по Свердловской области:**

Митряшов Денис Сергеевич, начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский»

от территориального отдела органов внутренних дел:

Чесноков Владимир Александрович, заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский»

**7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):**

от учреждения строительного контроля:

Колесников Александр Анатольевич, техник-смотритель Муниципального казённого учреждения Муниципального образования город Ирбит «Служба заказчика-застройщика»

**7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):**

от администрации образовательной организации \_\_\_\_\_

от хозяйственно-эксплуатационной службы \_\_\_\_\_

от родительской общественности \_\_\_\_\_

**8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной**

организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит  
(полное наименование образовательной организации) № 25/8

к 2018/ 2019 учебному году \_\_\_\_\_

готова  
(готова / не готова)

Председатель  
комиссии:

Юдин Н.В. \_\_\_\_\_ (подпись)

Заместитель  
Председателя  
комиссии:

Льжина Ю.Н. \_\_\_\_\_ (подпись)

Секретарь комиссии:

Окулова Ю.А. \_\_\_\_\_ (подпись)

Члены комиссии:

Старкова Т.И. \_\_\_\_\_ (подпись)  
Бердюгина Н.А. \_\_\_\_\_ (подпись)  
Попов А.С. \_\_\_\_\_ (подпись)  
Ерженкова М.А. \_\_\_\_\_ (подпись)  
Чесноков В.А. \_\_\_\_\_ (подпись)  
Митряшов Д.С. \_\_\_\_\_ (подпись)  
Новикова И.В. \_\_\_\_\_ (подпись)  
Белькова М.А. \_\_\_\_\_ (подпись)  
Колесников А.А. \_\_\_\_\_ (подпись)

« 19 » июля 2018г.

Приложение  
к Акту готовности  
образовательной организации в  
Свердловской области  
к 2018 / 2019 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
<b>Характеристика образовательной организации</b>			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица		Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 25» утвержден Постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 21 июня 2016 года № 878
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	На правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	- договор № 2 о порядке использования закрепленного за муниципальным дошкольным образовательным учреждением муниципальной имущества на праве оперативного управления 28 июня 2013 года; - свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 542345 11.07.2014 года
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		Свидетельство о государственной регистрации права постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 440704 23.05.2014 года



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации	<p>1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и № свидетельства об аккредитации</p>	<p>Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19346 от 29.03.2017 г. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Серия 66Л01 № 0006040</p>
5.	Наличие образовательных программ	<p>1)имеется(перечислить);</p> <p>2)отсутствует</p>	<p>имеется</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеется(перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>Имеется, 08.10.2014г. заведующим МАДОУ «Детский сад № 25», 3 года.</p>
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год	<p>1) Наличие</p> <p>2) Когда и кем утвержден</p>	<p>имеется</p>
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);</p> <p>3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (стальной корпус, общежитие)</p>	<p>1</p>
9.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать)</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов;</p> <p>количество обучающихся в них;</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>11</p>



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p> <p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>В одну смену</p> <p>240</p> <p>11</p> <p>225</p>
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники;</p>	<p>административно – управленческий персонал -</p> <p>- педагогический персонал – 28;</p> <p>- учебно – вспомогательный персонал – 19;</p> <p>- младший обслуживающий персонал – 22.</p> <p>- административно – управленческий персонал -</p> <p>3;</p> <p>- педагогический персонал – 26;</p> <p>- учебно – вспомогательный персонал – 19;</p> <p>- младший обслуживающий персонал – 16;</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>2 вакансии: 2 музыкальных руководителя.</p>
12.	<p>Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)</p>	<p>1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок</p>	<p>имеется</p>
<b>Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>			
13.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты*)</p>	<p>Системы канализации, отопления, водоснабжения готовы Акт от 12.07.2018г. Акт от 12.07.2018г. Акт от 12.07.2018г.</p>
14.	<p>Оснащенность учебной мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>		<p>ДОО оснащено и укомплектовано мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>
15.	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	
16.	<p>Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями</p>		
<b>Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>			
17.	<p>Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала</p>		<p>В ДОО имеется спортивный зал.</p>
18.	<p>Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние</p>	<p>указать реквизиты сертификатов соответствия</p>	<p>Спортивное оборудование для проведенных занятий имеется в полном объеме.</p>



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>Государственной противопожарной службы РФ, периодичность проведения учений)</p>	<p>специалистов Свердловской области «Учебно методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области», 21.06.2013 года;</p> <p>3. Инструктажи 2 раза в год (повторные), внеплановые (по необходимости). Дата последнего инструктажа 28 апреля 2015 года.</p> <p>4. С воспитанниками ДОУ еженедельные мероприятия по ППБ.</p> <p>5. Два раза в год (осень, весна).</p>
23.	<p>Состояние первичных средств пожаротушения</p>	<p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1. Огнетушитель ОП – 4 (3) АВСЕ, ОУ-2 ВСЕ в количестве 22 шт.</p> <p>2. Имеется.</p> <p>3. Осмотры проводятся, сведения осмотров заносятся в журнале. Дата последнего осмотра 05.07.2018 года.</p>
24.	<p>Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание</p>	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:</p>	<p>1. Имеется в исправном состоянии. Акт № 67 17.07.2018 года.</p> <p>2. Разделалка персонала пищеблока.</p> <p>3. Договор № 185/51 об оказании услуг обслуживанию средств пожарной и тревожной сигнализации 18.01.2018г. ФГУП «Охрана» М РФ.</p> <p>4. Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования		Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное.
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		В ДОУ имеется спортивная площадка
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 12.07.2018 года.
<b>Пожарная безопасность образовательной организации</b>			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области))	<p>предписание/акт (указать реквизиты*)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) количество неустраненных нарушений;</li> <li>2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</li> <li>3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</li> <li>4) отчеты об устранении нарушений</li> </ol>	нет
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</li> <li>2) наличие ответственного в организации;</li> <li>3) обучение сотрудников ППБ;</li> <li>4) обучение обучающихся ППБ;</li> <li>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заведующий Пшеницина Е.Н., ООО «Центр учебной подготовки кадров», удостоверение № 724 от 11.03.2016г.</li> <li>Заведующий хозяйством Ситникова Е.И., ООО «Центр учебной подготовки кадров», удостоверение № 725 от 11.03.2016г.</li> <li>2. Заведующего хозяйством Ситникова Е.И., государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)</li> </ol>



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)	дублирование сигналов «Пожар» на ПЦН договор № 52953/С от 09.01.2018г.  5. Заведующего хозяйством Ситникова Е.И, 6. нет
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	соответствуют
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Прозвонка электрооборудования проведена 20.06.2018 год, отчет имеется.
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Пожарный кран-11шт Противопожарный гидрант находится в метрах от территории ДОУ.
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты*)	Зарегистрирована ОНД МО город Ирбит, Ирбитского МО ГУ МЧС России по СО 19.11.2013г., регистрационный № 6543200000(ТО – 250.
<b>Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с	нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений</p> <p>1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>В соответствии с требованиями и графиком проведения гигиенической подготовки и аттестации.</p>
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1. Пищеблок: Горячий пех: электроплита ПЭ-6ПМ с жарочным шкафом - 1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г., плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом ЭППЧ 9-4-18Э - 1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г., шкаф электрический ПЖ-150-2с - 1-шт ввод в эксплуатацию 2017г. кипятильник непрерывный электрический КНЭ-25-01 — 1 шт., ввод в эксплуатацию 2013 машина овощерезательная-протирочная УЖМ-11 (ОМ-300) — 1 шт. ввод в эксплуатацию 2013г., производственные столы - 3 шт.,</p>



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4 <p>стеллаж-2 шт., холодильники «Бюриса» -2 шт., ввод в эксплуатацию 2013г., весы электронные-1шт., наличие и состояние разделочных досок ножей, их маркировки и хранение в количестве шт. (в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. п 14.3); обеспеченность посудой, ее состояние, условия для ее мытья и хранения (соответствуя требованиям СанПиН 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде). Мясо рыбный пех: Мясорубка для предприятий общественного питания ТМ-32 РЭ ввод в эксплуатацию 2013г.; Производственный стол — 1 шт., холодильники «Бюриса» -1 шт., ввод в</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>эксплуатацию 2013г.;</p> <p>овоскоп ОВ-10 -1 шт.,</p> <p>весы электронные-1 шт.,</p> <p>наличие и состояние разделочных досок ножей, их маркировки и хранение в количестве шт. (в соответствии требованиям СанПин 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. П 14.3).</p> <p>Овощной цех:</p> <p>производственный стол - 1 шт.,</p> <p>холодильники «Бюриса» -1 шт., ввод в</p>



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4 <p>эксплуатацию 2013г.,</p> <p>овощерезка СЛ40 -1 шт.,</p> <p>весы электронные-1шт.,</p> <p>наличие и состояние разделочных досок ножей, их маркировки и хранение в количестве шт. (в соответствии требованиям СанПин 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. П 14.3).</p> <p>Холодный цех:</p> <p>производственный стол-1 шт.,</p> <p>холодильники «Бюриса» -1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г.,</p> <p>слайсер SL-220ES -1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г.,</p> <p>овощерезка СЛ40 -1 шт.,</p> <p>бактерицидная лампа - 1 шт.,</p> <p>весы электронные-1шт.</p> <p>Цех холодильных камер:</p> <p>Камера теплоизолирующая — 1 шт.,</p> <p>Машина холодильная моноблочная ММ 109 SF</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>шт.</p> <p>Цех для обработки тары: стеллаж-1шт.;</p> <p>поддон для мытья тары -1 шт.</p> <p>Овощной склад: стеллаж-1шт.;</p> <p>поддон овощей -2 шт.</p> <p>холодильники «Бюриса» -1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г.;</p> <p>весы электронные-1шт.</p> <p>Склад сыпучих продуктов: стеллаж-1шт.;</p> <p>производственный стол -1шт.;</p> <p>поддон овощей -2 шт.;</p> <p>весы электронные-1шт.</p> <p>Цех для сырых отходов: поддон для мытья тары -1 шт.</p> <p>холодильники «Бюриса» -1 шт., ввод в</p>	



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>эксплуатацию 2013г.;</p> <p>Комната уборочного инвентаря:  - хранение и маркировка уборочного инвентаря;  (Уборочный инвентарь в наличии и соответств  требованию СанПин 2.4.1.2660 — 100)  Комната для персонала:  шкаф для одежды -3 шт.</p> <p>3. Акт от 12.07.2018г.  4. Договора на поставку продуктов заключены:  договор на поставку молочной продукции  № 38/2 от 02.07.2018г. ОАО «Ирбитский  Молочный завод»;  договор поставки № 185 от 02.07.2018г.  ИП Метелев Р.В. (на поставку овощей);  договор поставки № 186 от 02.07.2018г.  ИП Метелев Р.В. (на поставку фруктов,</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>сухофруктов, фруктовые соки);</p> <p>договор на поставку продукции № 10, д 11, № 12 от 02.07.2018г., МУП «Комбинат школьного и студенческого питания» МО горо. Ирбит.</p> <p>договор на поставку продукции № 299 с 02.07.2018г на поставку мяса и пищевых субпродуктов ООО «Элара»</p> <p>договор на поставку продукции № 300 с 02.07.2018г на поставку рыбы субпродуктов ООО «Элара»</p> <p>5. 100%</p> <p>6. Паспорт пищеблока имеется</p>
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		имеется
33.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Имеется.
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных	указать реквизиты*	



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	организаций)		
35.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензии на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1. Медицинский блок состоит из помещений (медицинский кабинет, приёмная, процедурный кабинет, 2 изолятора, туалетная комната для приготовления дезинфицирующих растворов).</p> <p>2. Лицензии на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-004490 от 27.01.2017г.</p> <p>3. Медицинский работник имеется</p>
36.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты*	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды № 4950 от 28.06.2018г.</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>		<p>Медицинские осмотры сотрудников проводятся в соответствии с графиком осмотров.</p>
<b>Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>			
38.	<p>Наличие рекомендаций правоохранительных органов</p>	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты*)</p> <p>1) количество устраненных недостатков;</p> <p>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков</p>	Нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. Имеется в исправном состоянии. 2. Вывод КТС в отдел Ирибитский ОВО филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД РФ по СО». 3. Заведующий хозяйством Ситникова Е.И. 4. Договор № 79 от 18.01.2018г., филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранный организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);	1. В дневное время предусмотрено штатным расписанием – вахтёр. 2. В ночное время предусмотрено штатным расписанием – сторож.



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)	
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. Имеется, железный забор 2. Удовлетворительное состояние
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	1. Имеется (по периметру 9 камер, внутри 2 камеры). 2. 11 камер 3. Вывод на монитор рабочего места вахтера и сторожа. 4. Заведующего хозяйством Ситникова Е.И. 5. договор № 197/51 от 18.01.2018г.
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	нет
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1. Заведующий хозяйством Е.И. Ситникова 2. Заведующий хозяйством Е.И. Ситникова 3. Воспитатели
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	По периметру территории ДОУ установлены 1 столбов освещения, в исправном состоянии.
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности	паспорт разработан, согласован в подразделениях:	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	образовательной организации	1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	учреждение разработан и согласован. 1.03.04.2018г. 2.06.04.2018г. 3.19.04.2018г
<b>Информационная безопасность</b>			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	Договор об оказании телематических услуг связи ПАО международной и международной электрической «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»)
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		5 штук
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	нет
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	нет
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	

**Безопасность дорожного движения**

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
54.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;</p> <p>3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*);</p> <p>5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*);</p> <p>6) укомплектованность водителями;</p> <p>7) стаж работы водителя, обучение</p>	нет
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД РФ по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)</p>	<p>1. Имеется.</p> <p>2. 09.07.2018 – согласовано.</p> <p>3. 09.07.2018 – согласовано.</p> <p>4. 09.07.2018 – согласовано.</p>
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		имеется



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
57.	Наличие класса «Светофор»		нет
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		имеется
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта РФ	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаящего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части</p>	<p>1. Имеется.</p> <p>2. Имеется 5 пешеходных переходов.</p> <p>3. Имеется.</p>
<b>Охрана труда</b>			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	ответственное лицо за охрану труда в образовательной организации-Д.В.Помазкин Приказ № 90-од от 15.06.2018 года
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	-
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	<p>1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>1. Пшеницина Е.Н. – заведующий МАД «Детский сад № 25», уд. № 13739 от 12.11.2015 Шукшина Н.А. – зам. заведующего МАД «Детский сад № 25», уд. 17527 от 15.11.2017г.</p> <p>2. Ситникова Е.И. – заведующий хозяйств удостоверение № 1857 от 30.06.2017г.</p> <p>Русманова А.А. - председатель первичной пр организации, уд. № 17528 от 15.11.2017г.</p> <p>Помазкин Д.В. – специалист по охране тру</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Удостоверение № 28 от 25.05.2017г.  Имеются - на 1-е и 2-е полугодие.
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Имеются – 70 шт.
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Имеются – 3 шт.
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи повторные не реже 1 раз; полугодие (январь, июль), внеплановые по необходимости.
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1.Всего – 40 рабочих мест. 2.Аттестованных – 32.  3.Нет.  4.В июле, августе 2021г.
<b>Ремонтные работы</b>			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Частичный ремонт помещений ДОО
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы	нет

\* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключения договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)