

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355) 6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
МАОУ "Школа № 9"
М.В. Ивановой

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам проверки готовности образовательного учреждения
к началу нового 2018 - 2019 учебного года

от 17.07.2018 г.

№ 66-04-05/09-1878-2018

При проведении готовности к новому 2018 - 2019 учебному году муниципального автономного общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 9" (623856, Свердловская область, г. Ирбит, Мальгина ул., 27) были установлены нарушения санитарных правил:

1. Гардероб не обеспечен достаточным количеством ячеек для обуви, что является нарушением требований п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росту-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви..".
2. На каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, а так же для персонала, но туалеты на 3 этаже здания школы используются не по назначению, кабина личной гигиены отсутствует, что является нарушением требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек... Для ранее построенных зданий общеобразовательных организаций рекомендуется оборудовать кабины личной гигиены в туалетных комнатах".
3. В учебных кабинетах (кабинете физики, кабинете биологии) не установлены умывальные раковины, что является нарушением требований п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины...".
4. На потолке в рекреации 3 этажа имеются следы протекания кровли, имеются дефекты отделки, что является нарушением требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...".
5. В мастерских трудового обучения вся учебная мебель одной группы (не проводится подбор учебной мебели в соответствии с ростом обучающихся), что является нарушением требований п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "... Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом".
6. В учебном помещении не проводится своевременная замена вышедших из строя источников света (в кабинете ОБЖ 7 ламп не горит), что является нарушением п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света".
7. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения школы (учебные помещения, лаборантские, туалеты), что является нарушением требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10


согласно которого: "..Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения, для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях".

Предлагаю в срок до 15.08.2018г.:

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 9" к началу нового 2018 - 2019 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

ведущий специалист- эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах



Ефремова С.А.