

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
МБОУ "Школа №3"  
Е.А. Колпашниковой

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам проверки готовности образовательного учреждения  
к началу нового 2018 - 2019 учебного года

от 17.07.2018 г.

№ 66-04-05/09-1878-2018

При проведении готовности к новому 2018 - 2019 учебному году Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Основная общеобразовательная школа № 3" (623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д.46) были установлены нарушения санитарных правил:

1. Учебные помещения не проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков, из-за ветхости оконных рам, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков..."
2. Фрамуги и форточки на окнах не функционируют, т.к. оконные рамы деревянные старые, ветхие, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "... Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года".
3. В кабинете информатики естественный свет на рабочие столы с видеодисплейными терминалами падает не слева, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 согласно которого: "Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева".
4. В помещениях начальных классов (2 а, 2 б класса) не установлены умывальные раковины, что является нарушением требований п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины..."
5. В мастерской трудового обучения мальчиков, помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря полы имеют дефекты, что является нарушением требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений".
6. Потолки и стены в мастерской трудового обучения мальчиков, помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря не гладкие, имеют дефекты отделки, что является нарушением требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств..."
7. Уровень искусственного освещения в учебных помещениях МБОУ "Школа №3" (кабинет географии, кабинет информатики, кабинет истории, кабинет физики) не соответствует гигиеническим требованиям, что является нарушением требований п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Во всех помещениях общеобразовательной организации

обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий." и подтверждается протоколом лабораторных испытаний №3687 от 20.11.2017г., лабораторные испытания проведены филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510845 от 16.01.2014г., действителен до 17.05.2018г.).


8. Не проводятся мероприятия по вырубке или обрезке ветвей высоких деревьев, расположенных перед окнами учебных помещений, и закрывающих светопроемы и уменьшающих значения показателей естественной освещенности ниже нормируемых, что является нарушением требований п.12.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Ежегодно (весной) проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку молодой поросли, сухих и низких веток. При наличии непосредственно перед окнами учебных помещений высоких деревьев, закрывающих светопроемы и уменьшающих значения показателей естественной освещенности ниже нормируемых, проводят мероприятия по их вырубке или обрезке ветвей".

**Предлагаю в срок до 15.08.2018г.:**

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Основная общеобразовательная школа № 3" к началу нового 2018 - 2019 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

ведущий специалист- эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,  
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах



Ефремова С.А.