

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355) 6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору МАОУ "Школа №10"  
Е.В.Ислентьевой

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
по результатам проверки готовности образовательного учреждения  
к началу нового 2018-2019 учебного года

от 17.07.2018 г.

№ 66-04-05/09-1883-2018

При проведении готовности к новому 2017-2018 учебному году муниципального автономного общеобразовательного учреждения Муниципального образования, город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 10" (623851, Свердловская область, г.Ирбит, ул.Максима Горького, дом № 3) были установлены нарушения санитарных правил:


1. Не все обучающихся I ступени образования обеспечены школьной партой, с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости..."
2. Не все учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков, из-за ветхости оконных рам, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков..."
3. Фрамуги и форточки на части окон не функционируют, т.к. оконные рамы деревянные старые, ветхие, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года".
4. Не проводится своевременная замена разбитых стекол, одно из окон имеет составные стекла, что является нарушением требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно".

**Предлагаю в срок до 15.08.2018г.:**

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования, город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 10" к началу нового 2018 -2019 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

ведущий специалист- эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,  
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах



Ефремова С.А.