

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 29.05.2019г. № 233-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2019/2020 учебному году»

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году**
Составлен «16» июля 2019 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
город Ирбит Свердловской области, улица Логинова, дом № 14
3. Фактический адрес: город Ирбит Свердловской области, улица Логинова, дом № 14
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания основное здание - 1961 г., пристрой к основному зданию – 1987 г.
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Воложанина Наталья Николаевна, 8(34355)4-25-04
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 25 апреля 2019 года № 79-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Муниципального образования город Ирбит, к 2019/2020 учебному году»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Юдин Николай Вениаминович, глава администрации Муниципального образования город Ирбит

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием Муниципального образования город Ирбит

7.3. Секретарь комиссии:

Окулова Юлия Анатольевна, методист МКУ «Центр системы образования»

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:

Старкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления образованием

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

Девятьярова Галина Александровна, главный государственный санитарный врач по городу Ирбиту, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и Туринскому района, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по городу Ирбиту, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и Туринскому районам

от Государственного пожарного надзора:

Попов Андрей Сергеевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального образования,

Байкаловского муниципального района УНД и профилактической работы Главного управления
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской
области

**от территориальных организаций профсоюза работников народного образования
(горкомов, райкомов):**

Новикова Ирина Витальевна, председатель Ирбитской городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ

**от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по
Свердловской области:**

Зырянов Александр Георгиевич, начальник ПЦО Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской
области»

от полиции:

**от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления МВД РФ по Свердловской области:**

Митряшов Денис Сергеевич, начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД
России «Ирбитский»

от территориального отдела органов внутренних дел:

Мингалев Роман Леонидович, врио заместителя начальника межмуниципального отдела МВД
России «Ирбитский»

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от учреждения здравоохранения:

Семенова Анна Павловна, заведующая детской поликлиникой ГБУЗ СО «Ирбитская
центральная городская больница»

от учреждения строительного контроля:

Колесников Александр Анатольевич, техник-смотритель Муниципального казённого
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Служба заказчика-застройщика»

от организации общественного питания:

Жукова Ирина Александровна, заместитель директора Муниципального унитарного
предприятия Муниципального образования город Ирбит «Комбинат школьного и
студенческого питания»

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации Воложанина Наталья Николаевна, директор
МАОУ СОШ № 8, Демакова Тамара Николаевна, заведующий хозяйством

от хозяйственно-эксплуатационной службы _____

от родительской общественности _____

**8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования
город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8»

(полное наименование образовательной организации)

к 2019/ 2020 учебному году _____

(готова / не готова)

**Председатель
комиссии:**

Юдин Н.В.

_____ (подпись)

**Заместитель
Председателя
комиссии:**


Лыжина Ю.Н.

_____ (подпись)

Секретарь комиссии:

Окулова Ю.А.

_____ (подпись)



Члены комиссии:

Старкова Т.И.

 (подпись)

Попов А.С.

 (подпись)

Зырянов А.Г.

 (подпись)

Мингалев Р.Л.

 (подпись)

Митряшов Д.С.

 (подпись)

Новикова И.В.

 (подпись)

Семенова А.П.

 (подпись)

Жукова И.А.

 (подпись)

Колесников А.А.

 (подпись)



«16» июля 2019г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от №) (оформляется в течение 3 суток).

При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году

Акт составлен «16» июля 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образованния город Ирбит

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Учредительный договор от 30.06.1998г., Устав школы (редакция № 8), утвержденный Постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит с 28.06.2019 г. № 897-ПА
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Договор № 1 от 01.02.2006 г. О порядке использования закрепленного муниципально имущества на право оперативного управления Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АВ № 151464 дата выдачи 13.03.20
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком серия 66 АГ № 606905, выдачи 19.03.2009 г.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложение); 2) соответствие данных, указанных в	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66ЛО1 № 0003602 (регистрационный номер 14729) выдана Министерством общесо и

1	2	3	4
		<p>лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставления дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации</p>	<p>профессионального образования Свердловской области 04 августа 2011 г. Срок действия лицензии – бессрочно. Имеется приложение 66ПО1 № 0009249 на 01 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу. 3) Виды реализуемых образовательных программ – общеобразовательная программа начального общего образования, общеобразовательная программа основного общего образования, общеобразовательная программа среднего общего образования 4) Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0001395 выдан Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 22 сентября 2014 г. (регистрационный номер 8029), действовательно до 30 января 2024 г. Имеется приложение 66А02 № 0002415 на 01</p>
5.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют</p>	<p>Имеется ✓ Основная образовательная программа начального общего образования (соотв. Ф НОО) ✓ Основная образовательная программа основного общего образования (соотв. Ф ООО) ✓ Основная образовательная программа среднего общего образования (соотв. Ф СОО)</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют</p>	<p>Программа развития находится в стадии разработки.</p>
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год	<p>1) наличие; 2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) имеется; 2) принят педагогическим советом (протокол</p>

1	2	3	4
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	11 от 25.06.2019г.), утвержден приказом № 0 от 11.07.2019г 1) всего - 1 объект; 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) 0 зданий
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в две смены 2) в первую смену обучаются: количество классов - 25; количество обучающихся в них - 590; 3) во вторую смену обучаются: количество классов - 4; количество обучающихся в них - 90
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) 6)	1) проектная допустимая численность обучающихся – 625 человек; 2) количество классов по комплектованию - 2 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки - 680 человек; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся - 55
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники;	1) по штатному расписанию: АУП – 4,5 ПП – учителя 69,11 ставок, др. педагогически работники – 9 ставок Иные работники: УВП 8,5 ставок, МОП – 22, ставки

1	2	3	4
		<p>иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>2) по факту основных работников: АУП-4,5 ПП-учителя-39 чел.; др.педагогические работники – 4,75+3 совмещение Иные работники – УВП 3 ставки +3 совмещен МОП – 15 чел. из них 1 чел. – внешний совместитель.</p> <p>3)Наличие вакансий (указать): учитель технологии – 1 учитель английского языка – 1 педагог-психолог – 1 учитель-логопед – 1 учитель биологии - 1</p>
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	<p>1) наличие (перечислить);</p> <p>2) кем и когда согласованы, и утверждены;</p> <p>3) на какой срок</p>	<p>Имеется План по профилактике детского травматизма и гибели детей при пожарах, утвержден приказом № 58/3-од от 13.01.2017г МБОУ «СОШ № 8» на 2017-2019гг.</p> <p>План по профилактике и предупреждению ДТ на 2019-2020 уч. г. утвержден 10.06.2019г., согласован с ГИВД 26.06.2019г.</p>
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
13.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации;</p> <p>2) отопления;</p> <p>3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>1. Акт внешнего осмотра централизованной канализационной системы от 28.06.2019 (МБОУ «СОШ № 8») система исправна</p> <p>2. Акт внешнего осмотра тепловых сетей от 28.06.2019 г. (МБОУ «СОШ № 8»)</p> <p>Акт № 157 от 26.05.2017 года на производство работ по калибровке, поверке и техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии на объекте. (ООО «ТехЭнергоРесурс»)</p> <p>следующий срок поверки через 4 года (2021 г. Акт внешнего осмотра системы ХВС от 28.06.2019г. (МБОУ «СОШ № 8»)</p> <p>3. Акт № 102 от 25.06.2018.04г. на производство работ по поверке прибора</p>

1	2	3	4
			учета на ХВС (ООО «ТехЭнергоРесурс») узел учета – поверен до 30.08.2020 года.
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Ученической мебелью школа обеспечена. Все кабинеты начальных классов оснащены ученической мебелью в соответствии с нормативными группами, мебель с регулируемой высотой столешниц – в 9 кабинетах. В 12 кабинетах для 5-11 классов находится мебель разных ростовых групп.
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов - 100%
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями Акт–разрешение на проведение занятий в кабинете технологии от 28.06.2019 г.
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется 2 спортивных зала (большой – 273 кв и малый 137 кв.м.), к 2019-2020 учебному году готовы
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по нормам, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты	Спортивное оборудование, инвентарь имеются по нормам. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт-разрешение на использование образовательном процессе спортивного инвентаря и оборудования от 28.06.2019 г. (МБОУ «СОШ № 8»)
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Стадион и спортивная площадка имеются, состояние удовлетворительное Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту в залах и спортплощадках МБОУ «СОШ № 8» в 2019-20 учебном году 28.06.2019г.

1	2	3	4
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты)	Испытания проведены, акт испытания спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках школы от 28.06.2019г. (МБОУ «СОШ № 8»)
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустранимых нарушений; 2) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписание № 76/1/1 от 03.07.2019 г. Срок устранения выявленных нарушений до 01.06.2020 г.
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Директор обучен пожарному минимуму, удостоверение АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ» № 00247 от 26.05.2017г. 2) Заведующий хозяйством Демакова Т.Н., удостоверение АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ» № 00248/17 от 26.05.2017г. 3) Инструктаж по ППБ (сентябрь, февраль) 4) На уроках ОБЖ и класных часах 5) Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год (сентябрь, май)
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Средства пожаротушения достаточно – 30 огнетушителей (вид огнетушителей ОП-4(з)АВСЕ) 2) Имеется журнал учета средств; 3) Проверка на срок годности проведена – 15 огнетушителей годны до мая 2023г., 15 огнетушителей годны до мая 2022г.
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);	1) АПС имеется, состояние АПС, системы оповещения исправное – акт технического

1	2	3	4
	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие ответственного лица;</p> <p>6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)</p>	<p>состояния средств ПС и ТС № 46 от 18.06.2014 (ФГУП «Охрана» и МБОУ «СОШ № 8»)</p> <p>2) Акт ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи извещений сработывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы 60-1 от 04.12.2014.(ООО «ОКО-ТЦ»)</p> <p>3) Договор № 105/51 об оказании услуг по обслуживанию средств пожарной и тревожной сигнализации от 01.01.2019г. с отделом г.Ирби филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Свердловской области</p> <p>4) Акт ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи извещений сработывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы 60-1 от 04.12.2014 (ООО «ОКО-ТЦ»)</p> <p>Программно-аппаратный комплекс РСПИ «ОИ 3-А-01П»</p> <p>Договор на обслуживание № 52581/С от 01.01.2019г. с ООО «ОКО-Охрана»;</p> <p>5) Ответственное лицо за наличие и исправности АПС заведующий хозяйством школы Демаков Г.Н.</p> <p>6) Иных систем пожарной автоматики нет.</p>
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Технический отчет от 07.06.2019г. о проведен профилактических испытаний электроустанове ООО «СТЭН-Электрон»
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Внутреннее противопожарное водоснабжение имеется, в рабочем состоянии.

1	2	3	4
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Количество ПК – 7, заключен договор ИРО «ВДПО» № 350 от 01.04.2019 г. на обслуживание пожарных кранов с перекаткой рукавов (проект по графику 19 июля 2019 г.) Пожарные шкафы металлические, установлен январе 2018 года. 2) Наружное противопожарное водоснабжение ПП на городской сети (расстояние 15м). Декларация пожарной безопасности зарегистрирована отделом надзорной деятельности МО город Ирбит, Ирбитского МГУ МЧС России по Свердловской области 03.07.2012г. № 65432000000-ГО-236
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	Предписание № 6/2018-221 от 26.11.2018 г. С1 устранения до 26.11.2019 года.
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1) обучен директор (акт № 9255 от 15.12.2017) 2) обучен ответственный - заведующий хозяйством Демакова Т.Н., договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 1789 от 05.06.2019. № 3192 от 25.06.2019 г. 3) обучение сотрудников в 2017г – 35 чел., акт 9255 от 15.12.2017г.; в 2018г. – 10 чел. Акт №

1	2	3	4
		<p>2608 от 05.06.2018г.; 7 чел., акт № 3192 от 25.06.2019 г. 2019 год.</p> <p>4) обучение обучающихся на уроках окружающего мира, биологии, класных часах беседах медицинского работника</p>	
<p>31. Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля и соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Столовая имеется 2) Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием и мебелью; в 2017 году приобретены мисорубка, машина картофелеочистительная, машина протирочно резательная, гастроремкости, в 2018 году установлены моющие ванны для мытья посуды также стеллаж и полки для сушки посуды. В июне 2019 года приобретен морозильный лари 3) оборудование соответствует паспортным характеристикам (акт СТЭН-Элекон от 07.08.2018г.) 4) Планируется проведение закупки услуги по организации горячего питания школьников во время образовательного процесса в августе 20 года. 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием – 615 чел. (не менее 90 % от общего количества). 6) составлен паспорт предприятия питания МБОУ «СОШ № 8» по состоянию на 01.12.20 г., внесены изменения</p>	
<p>32. Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха</p>		<p>Имеется облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый для бактерицидного обеззараживания воздуха ОРУБн-3-3-«КРОНИ также имеется переносной облучатель воздуха «Дезар 4»</p>	
<p>33. Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>		<p>На вводе в школу имеется фильтр грубой механической очистки воды. В июне 2016 года смонтирована установка для</p>	

1	2	3	4
			<p>обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-6» (9000 часов непрерывной эксплуатации). <i>В пищеблоке</i> на ХВС имеется система из 3-х картриджей: 1. Cristal filter Big Blue 20" PP 25 mlr (картридж механической очистки, ресурс 250000 л) 2 шт. 2. Cristal filter Big Blue 20" SG (картридж угольный адсорбционный, задерживает органические соединения, ресурс 120000 л) Замена картриджей производится не реже 1 раз в квартал. В июне 2017 года дополнительно установлен водоочиститель серии ФИП 0844 (с фильтрующим материалом ЭКОТАР-В) с блоками управления «Slack» для очистки от органических соединений, жесткости, железа, марганца. Замена фильтрующего материала производится не реже 1 раза в квартал.</p>
34.	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Обследование технического состояния вентиляции проведено, отчет ПК «Промвентиляция» о комплексном обследовании и испытаниях вентиляции в МБОУ «СОШ №1 (медицинский блок, Пищевблок, Сан.узел).</p>
35.	<p>Состояние медицинского сопровождения</p>	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Медицинский кабинет имеется. 2) Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности серия Н 0006759] ЛО-66-01-005574 от 04.09.2018 г, выданная ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Министерством здравоохранения Свердловской области, а так приложение № 1 к данной лицензии (серия Н 0036785) на осуществление медицинской деятельности в медицинском кабинете «СОШ 8».</p>

1	2	3	4
36.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>Договор на медицинское обслуживание № 14 от 09.01.2019 г. с ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» Договор № 5 безвозмездного пользования имуществом в медицинском кабинете МБОУ «СОШ № 8» от 19.01.2016 г. (бессрочный) 3) Медицинским персоналом обеспечен – фельдшер Тюстина О.А., медицинская сестра Стихина О.А.</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>		<p>Медицинский осмотр сотрудниками школы пройден 17 мая 2019 года.</p>
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	<p>Наличие рекомендаций правоохранительных органов</p>	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустранимых недостатков; 2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков</p>	<p>Акт проверки условий антитеррористической безопасности ОУ МО город Ирбит от 12.02.20 г. (Межведомственная комиссия) Рекомендации: заменить приёмно-контрольный прибор на современные системы передачи информации учены, приёмо-контрольный прибор установлен в июле 2018 года.</p>
39.	<p>Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)</p>	<p>1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации;</p>	<p>1) КТС имеется в исправном состоянии – акт технического состояния средств ПС и ТС № 4 18.06.2019г. (ФГУП «Охрана» и МБОУ «СОП № 8») 2) Отдел г. Ирбита филиала ФГУП «Охрана»</p>

1	2	3	4
	<p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>МВД России по Свердловской области 3) ответственный - заведующий хозяйством школы Демакова Т.Н. 4) Договор с ФГУП «Охрана» МВД России по Свердловской области от 01.01.2019 г. № 105/ об оказании услуг по обслуживанию средств пожарной и тревожной сигнализации.</p>	
40.	<p>Организация физической охраны</p>	<p>1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранный организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранный организацией (указать реквизиты)</p>	<p>1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании - вахтер 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании - сторож</p>
41.	<p>Ограждение образовательной организации</p>	<p>1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения</p>	<p>1) ограждение имеется 2) состояние удовлетворительное</p>
42.	<p>Система видеонаблюдения</p>	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) Система видеонаблюдения установлена по периметру здания и внутри здания школы. 2) Количество камер – 12, в т.ч. 5 камер - на территории по периметру здания и 7 камер - внутри здания школы 3) Вывод изображения на ПК в кабинете заведующего хозяйством и на вахте. 4) Ответственный – заведующий хозяйством школы Демакова Т.Н. 5) Договор на обслуживание с ООО «Мобико» от 01.06.2015г. (бессрочный)</p>
43.	<p>Наличие контрольно-пропускной системы</p>	<p>1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>Контрольно-пропускная система отсутствует.</p>

1	2	3	4
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1) Ильиных С.В. 25.02-01.03.2014, удостоверение УМЦ ГОЧС Свердловской области, рег. № 98 2) обучение сотрудников - инструктажи 3) обучение обучающихся - уроки ОБЖ, классные часы
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) имеется; 2) исправно
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации	паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт безопасности (документ для служебн пользования) разработан и согласован 21 марта 2018г. 21 марта 2018г. 21 марта 2018г.
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	Ревизия библиотечного фонда проведена. Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не выявлена. Акт от 28.06.2019 г.
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты	ЗАО МК «Высота», договор 35200070 от 01.01.2019г.
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		116
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	нет
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Squid, все компьютеры имеют контент-фильтр
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Акт проверки исправности контентной фильтрации от 17.10.2018г. (Управление образованием МО г. Ирбит)

1	2	3	4
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Щербakov Никита Павлович – инженер - электроник, приказ № 4/1 от 12.02.2008г.
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) численность обучающихся, подвижных в образовательную организацию;</p> <p>2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;</p> <p>3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);</p> <p>6) укомплектованность водителями;</p> <p>7) стаж работы водителя, обучение</p>	Школьных перевозок нет
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)</p>	<p>1) паспорт дорожной безопасности имеется в том числе визуализированный);</p> <p>2) паспорт утвержден 09.06.2018г.;</p> <p>3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 09.06.2018г.;</p> <p>паспорт согласован в администрации муниципального образования 09.06.2018г</p>
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Имеется уличная площадка
57.	Наличие класса «Светофор»		Нет

1	2	3	4
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеется (1 этаж пристрой и основного здания.
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	<p>1) наличие и целостность отражения территории образовательной организации, исключаяющего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части</p>	<p>1) имеющееся ограждение территории образовательной организации исключает вы на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) 2 пешеходных перехода, расположенные маршрутах движения детей в 800 метровой з (ул. Щорса, ул. Комсомольская), ГОСТ Р5222004 соответствуют</p> <p>3) тротуары на маршрутах движения детей имеются, находятся в удовлетворительном состоянии, исключают движение детей по проезжей части</p>

Охрана труда

60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 02/1-од от 11.07.2019г., ответственно лицо – директор ВоложанинН.Н.
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор принят общим собранием трудового коллектива 29.06.2016г. (протокол 3), утвержден приказом № 102 от 29.06.2016г. зарегистрирован в ГКУ «Ирбитский центр занятости» 11.07.2016г., рег. № 24-КД
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	<p>1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>1) директор Воложанина Н.Н. АНО ДПО «ЦП ПРОФИ» (Удостоверение № 23 26.05.2017г.);</p> <p>2)заместитель директора по УВР Арнаутова Н (Удостоверение № 20852 27.02.2019г.)</p> <p>3)Заместитель директора по ВР Шорикова М.И (Удостоверение № 17524 15.11.2017 г</p> <p>4) заведующий хозяйством школы Демакова Т (Удостоверение АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ» № от 25.05.2017г.</p> <p>5) Уполномоченный по охране труда Серкова С.В. АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда» (Удостоверение № 18190 от 04.04.2018г.)</p>

1	2	3	4
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		План работы по охране труда и профилактике детского травматизма имеется
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда имеются (утверждены приказом № 01/2-од от 11.08.201
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		имеются
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи по вопросам охраны труда проводятся 2 раза в год
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего-41 2) количество аттестованных рабочих мест- (в июне 2015 года – 10 рабочих мест, в июне 2018г. – 16 рабочих мест, в июне 2019 года- 1 мест) 3) количество не аттестованных рабочих мест
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Нет
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Силами сотрудников школы : - ремонт кровли пристроя школы; - санитарный ремонт мест общего пользования (коридор, туалеты, столовая) и пищеблока; - косметический ремонт спортзала; - замена светильников в кабинетах № 38, 23 - произведена установка водонагревателя в столовой школы, замена смесителей; Силами родителей обучающихся: - подготовка 19 классных комнат – кабинеты 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 31, 33, 34, 37, 39, 40

1	2	3	4
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы	<p>Требуется капитальный ремонт здания школы имеются актуальные локальные сметы расчеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ремонт фасада основного здания школы 3 000 000,00 руб. • Здание спортзала – 4 363 193,00 руб. • Замена деревянных оконных блоков пластиковые – 1 423 854,00 руб. • Капитальный ремонт 1 этажа здания М/СОШ № 8 (создание новых учебных мест 5 995 210,00 <p>В соответствии с выделенным финансированием из имеющихся смет могут быть выделены отдельные виды работ. Первоочередными являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ремонт системы вытяжной вентиляции здания школы - 399 904,00 руб. ✓ Обеспечение уровня искусства освещенности в 15 кабинетах - 1 143 55 руб.

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключения договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).