

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
МБОУ "Школа №1"  
Горбунову Р.Г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
по результатам оценки готовности образовательного учреждения  
к началу нового 2021 - 2022 учебного года

от 16.07.2021 г.

№ 66-04-05/09-03-9822-2021

При оценке готовности к новому 2020-2022 учебному году Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа № 1" (623850, Свердловская область, г.Ирбит, ул. Свободы, 24) были установлены нарушения санитарных правил:

1. На части оконных блоков имеется нарушение целостности стекла, наличие трещин. Нарушен п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения".
2. Не обеспечены горячим водоснабжением туалеты, столовая. Нарушен п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты".
3. Полы в части помещений школы имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".
4. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводилось. Нарушен п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется реальными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха".

5. Уровень освещенности в кабинете иностранного языка №40 и спортзале ниже установленного норматива (протокол лабораторных испытаний №1081 от 07.04.21г.). Нарушен СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, согласно которого: "Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52 - 5.54".

**Предлагаю в срок до 20.08.2021г.:**

6. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа № 1" к началу нового 2021 - 2022 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Ведущий специалист-эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,  
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах



Ефремова С.А.