

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355) 6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
МАОУ "Школа №10"  
Ислентьевой Е.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
по результатам оценки готовности образовательного учреждения  
к началу нового 2022 - 2023 учебного года

от 27.07.2022 г.

№ 66-04-12/09-03-4975-2022

При оценке готовности к новому 2022-2023 учебному году муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа № 10" (623851, Свердловская область, г.Ирбит, ул.Максима Горького, дом № 3) были установлены нарушения санитарных правил:

1. Не обеспечены горячим водоснабжением туалеты, кабинет технологии. Нарушен п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты".
2. В кабине личной гигиены девочек отсутствует унитаз и умывальная раковина. Нарушен п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "...Для обучающихся 5 - 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м<sup>2</sup>, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену".
3. В помещениях спортивного зала, актового зала стены и потолки имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими".
4. Полы в части помещений школы имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".

Предлагаю в срок до **25.08.2022г.:**

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа № 10" к началу нового 2022 - 2023 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,  
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

Ефремова С.А.